

Сводные данные об аварийных отключениях по границам зон деятельности ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ" согласно пункту 19г, абзаца 5 и 6 Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии" за период с 01.01.2025 по 31.12.2025г.

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии								Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации		Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индивидуальных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ППТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителям услуг (часы, минуты, ППТ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии				
1	КЛ	КЛ 20кВ от РП-70120 в направлении ТП-72613	20 (21)	17,10 2025.03.10	20,15 2025.03.10	В	3,08	ТП 20 (21) кВ ТП-72613, ТП-72614, ТП-72541, ТП-72542(Все ЛЭП ТП)	ООО "Управляющая Компания "Преимущество"	3.4.8	4.4	0	
2	ТП	ТП-А	20 (21)	15,00 2025.04.24	15,36 2025.04.24	В	0,6	ТП 20 (21) кВ ТП-А(Все ЛЭП ТП)	ООО "ЭУК "Наш дом", Талинский Дмитрий Иванович, ГУП "Моссвет"	3.4.9.1	4.21	0	
3	ТП	ТП-Б	20 (21)	15,00 2025.04.24	15,36 2025.04.24	В	0,6	ТП 20 (21) кВ ТП-Б(Все ЛЭП ТП)	ООО "ЭУК "Наш дом"	3.4.9.1	4.21	0	
4	КЛ	КЛ 20 кВ от РП-60209 сек. 1 яч. №6 в направ. ТП-5	20 (21)	15,00 2025.04.24	15,36 2025.04.24	В	0,6	ТП 20 (21) кВ ТП-5 луч "А"(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП-6 луч "А"(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП-7 луч "А"(Все ЛЭП ТП)	ООО "Атмосфера Уюта"	3.4.9.1	4.21	0	
5	КЛ	КЛ 20 кВ от РП-60209 сек. 2 яч. №12 в направ. ТП-5	20 (21)	15,00 2025.04.24	15,36 2025.04.24	В	0,6	ТП 20 (21) кВ ТП 20 (21) кВ ТП-5 луч "Б"(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП 20 (21) кВ ТП-6 луч "Б"(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП 20 (21) кВ ТП-7 луч "Б"(Все ЛЭП ТП)	ООО "Атмосфера Уюта"	3.4.9.1	4.21	0	
6	КЛ	КЛ 20 кВ от РП-60209 сек. 1 яч. №7 в направ. ТП-3 луч "А"	20 (21)	15,00 2025.04.24	15,36 2025.04.24	В	0,6	ТП 20 (21) кВ ТП-3 луч "А"(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП-4 луч "А"(Все ЛЭП ТП)	ООО "Атмосфера Уюта"	3.4.9.1	4.21	0	
7	КЛ	КЛ 20 кВ от РП-60209 сек. 2 яч. №13 в направ. ТП-3 луч "Б"	20 (21)	15,00 2025.04.24	15,36 2025.04.24	В	0,6	ТП 20 (21) кВ ТП-3 луч "Б"(Все ЛЭП ТП);ТП 20 (21) кВ ТП-4 луч "Б"(Все ЛЭП ТП)	ООО "Атмосфера Уюта"	3.4.9.1	4.21	0	

8	КЛ	КЛ 10кВ от ТЭЦ ЗИЛ в направлении РП-4005	10 (10.5)	09,16 2025.05.28	09,16 2025.05.28	В	0	РП 10 (10.5) кВ РП-1 Мегаполис		3.4.8	4.4	0
9	КЛ	КЛ 10кВ от ТЭЦ-9 фид. 10902	10 (10.5)	15,50 2025.05.28	15,50 2025.05.28	В	0	РП 10 (10.5) кВ РП-10 Торпеда 2 сек. 10кВ		3.4.8	4.4	0
10	РП	РТП-12145	10 (10.5)	13,20 2025.07.07	13,50 2025.07.07	В	0,5	РП 10 (10.5) кВ РТП-12145 1 секция 10кВ; ТП 10 (10.5) кВ КТП-2 "ТЗ" Т-4; ТП 10 (10.5) кВ КТП-4 "ТЗ" Т-7; ТП 10 (10.5) кВ КТП-1 "ТЗ" Т-2; ТП 10 (10.5) кВ КТП-3 "ТЗ" Т-5; ТП 10 (10.5) кВ ТП-1 Т-3; ТП 10 (10.5) кВ КТП-3 Т-7; ТП 10 (10.5) кВ ТП-1 Т-4; ТП 10 (10.5) кВ КТП-2 Т-5	0	3.4.9.1	4.21	0
11	КЛ	КЛ 10кВ от ТЭЦ ЗИЛ в направлении РП-1 фид. 4018	10 (10.5)	00,00 2025.07.11	00,00 2025.07.11	В	0	РП 10 (10.5) кВ РП-1 Мегаполис 2 сек. 10кВ		3.4.8.1	4.4	0
12	КЛ	КЛ-6 кВ от ТЭЦ-9 яч.№25 Ф 3902 до РП 6 кВ яч.№11	6 (6.3)	12,12 2025.08.09	12,12 2025.08.09	В	0	РП 6 (6.3) кВ РП 6 кВ Симоновская 2 секция; ТП 6 (6.3) кВ ТП-106002 луч Б; ТП 6 (6.3) кВ ТП-106003 луч Б; ТП 6 (6.3) кВ ТП-106004 луч Б; ТП 6 (6.3) кВ ТП-106005 луч Б	0	3.4.9.2	4.21	0
13	КЛ	КЛ 10 кВ от ТЭЦ-9 яч.№25 Ф 10902 до РП-10 кВ Торпедо яч.№17	10 (10.5)	12,12 2025.08.09	12,12 2025.08.09	В	0	РП 10 (10.5) кВ РП 10 кВ Торпедо 2 секция; ТП 10 (10.5) кВ ТП-1 луч Б; ТП 10 (10.5) кВ ТП-2 луч Б; ТП 10 (10.5) кВ ТП-3 луч Б; ТП 10 (10.5) кВ ТП-4 луч Б	0	3.4.9.2,3.4.14	4.21	0
14	ТП	КРУН 6кВ	6 (6.3)	17,49 2025.08.20	17,49 2025.08.20	В	0	ТП 6 (6.3) кВ КРУН-6кВ	0	3.4.8	4.4	0
15	КЛ	КЛ 20кВ фид.70180 альфа	20 (21)	16,40 2025.09.04	16,40 2025.09.04	В	0	РП 20 (21) кВ 1 секция 20кВ РП-70180	0	3.4.8	4.4	0
16	КЛ	КЛ 10кВ от ТЭЦ-9 фид. 10901	10 (10.5)	10,30 2025.09.05	11,50 2025.09.05	В	1,33	КЛ 10 (10.5) кВ КЛ 10кВ фид.10901 от ТЭЦ-9 до РП-10кВ 1 сек	0	3.4.9.2	4.21	0
17	КЛ	КЛ 20 кВ от РП-60209 сек. 1 яч. №6 в напр. ТП-5 луч "А"	20 (21)	11,01 2025.10.06	11,01 2025.10.06	В	0	ТП 20 (21) кВ ТП-5 луч А; ТП 20 (21) кВ ТП-6 луч А; ТП 20 (21) кВ ТП-7 луч А		3.4.8	4.4	0
18	КЛ	КЛ 20 кВ от РП-60209 сек. 1 яч. №7 в направ. ТП-3 луч "А"	20 (21)	11,26 2025.10.06	11,26 2025.10.06	В	0	ТП 20 (21) кВ ТП-3 луч А		3.4.8	4.4	0
19	КЛ	КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-4	6 (6.3)	11,08 2025.10.08	17,24 2025.10.08	В	6,27	ТП 6 (6.3) кВ ТП-3		3.4.8	4.4	0
20	КЛ	КЛ 20 кВ от РП-70108 сек. 1 в направ. ТП-72802 луч "А"	20 (21)	04,45 2025.10.24	05,45 2025.10.24	В	1	ТП 20 (21) кВ ТП-72665 луч "А"		3.4.8	4.4	0