

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевого оборудования ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ" за январь 2025 года

№ п/п	Вне регламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Причина отказа	Прочее примечания	Связанные ремонты	Состояние обоудования по заявке	Территории
1	нет	нет	нет	Симоновская	ТП-106003	ТР	Подать напряжение от ГРЩ-2 в напрвлении ВРУ-С1 ООО"Евромир Групп" акт ТП 515/24 от 27.10.2025				без отключения	г.Москва, ул. Эдуарда Стрельцова, 2
2	да	нет	нет	Парк Легенд РП Энергоцентр	Секционная перемычка 10 кВ	АВР	Ремонт секц. перемычки 10 кВ ф. "В"				с отключением	г.Москва, ул. Автозаводская, 23с120
3	нет	нет	нет	Петра Алексеева	ТП-3; ТП-4 6кВ.	ТО	Допуск персонала "ИП Нурзалинов" ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ и дальнейшей установки оборудования майнинга.				без отключения	г.Москва, 2-й переулк Петра Алексеева, 5
4	да	нет	нет	Симоновская	ТЭЦ-9 РП-6кВ	АВР	Работы на ТЭЦ-9 : РУ-6кВ подключение оборудования лаборатории в яч. фид.3901 для выделения в пучке. ОМП, УМП, выделение в пучке, ремонт КЛ, испытания, ВКЛЮЧЕНИЕ ФАЗИРОВКА.				с отключением	г.Москва, ул. Эдуарда Стрельцова, 2
5	да	нет	нет	Симоновская	ТЭЦ-9 РП-6кВ	АВР	Работы на ТЭЦ-9 :РУ-6кВ подключение оборудования лаборатории в яч. фид.3902 для выделения в пучке. ОМП, УМП, выделение в пучке, ремонт КЛ, испытания, ВКЛЮЧЕНИЕ ФАЗИРОВКА.				с отключением	г.Москва, ул. Эдуарда Стрельцова, 2
6	нет	нет	нет	Садовод	ТП-13 20кВ.	ТО	после окончания работ в РУ-0,4 кВ ТП13 луч Б согласно проекта ЭС-01-25ЭР-ЭС2 , необходимо произвести пусконаладочные работы.				без отключения	г. Москва, ул. Верхние Поля, 54с12 ТБ Садовод
7	да	нет	нет	Парк Легенд РП Энергоцентр	Трансформаторная перемычка 10 кВ ТР-1.2	АВР	Ремонт перемычки 10 кВ. монтаж ККМ.				с отключением	г.Москва, ул. Автозаводская, 23с120
8	нет	нет	нет	Лучи	ТП-72727	ТР	Прибалчивание КЛ-0.4 кВ в направлении ШНО и Школы.				с отключением	г.Москва, ул. Юлиана Семёнова, 8к1