

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевого оборудования ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ" за февраль 2026 года

№ п/п	Вне регламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Причина отказа	Прочее примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Территории
1	нет	нет	нет	Петра Алексеева	КРУН-6кВ	ТР	Провести ВВИ ошиновки КРУН и КЛ-6кВ в напр. ТП-3 с последующим включением под напряжение				с отключением	г. Москва, улица Петра Алексеева, 14
2	нет	нет	нет	Парк Легенд	ТП-2 Кузовной цех РТП-ЛДС-10кВ	ТР	Провести ВВИ КЛ-10кВ от ТП-2 Кузовной цех 2 секция 10кВ в направлении РТП-ЛДС. 1 секция 10кВ. яч.8				с отключением	г.Москва, ул. Автозаводская, 23с120
3	да	нет	нет	Свобода	РП-12145 КТП-2	АВР	КЛ-10кВ ОМП, УМП, ремонт КЛ, испытания, фазировка, включение				с отключением	г.Москва, ул. Вятская, 47с17
4	нет	нет	нет	Адмирала Макарова	ТП-19574(МКС) КРУН-1 КТПн-1	ТР	КРУН-1 по замене предохранителя, проверке и съему характеристик ТСН «ОЛСП-НТЗ-1,25/10 УХЛ2»				с отключением	г.Москва, ул. Адмирала Макарова
5	нет	нет	нет	Симоновская	ТП-106004	ТР	откл КЛ 0,4 кВ направление ФОК для работ у абонента				с отключением	г.Москва, ул. Эдуарда Стрельцова, 2
6	нет	нет	нет	Электрический	РП-16102	ТР	доливка масла в МВ 10 кВ яч 8				с отключением	г.Москва, ЖК Тишинский Бульвар
7	нет	нет	нет	Парк легенд	РТП ЛДС	ТР	отключение, отбалчивание, закачивание и спуск в кабельный приямок ПКЛ 10кВ направлением РП-2 ТП-2 яч.4-РТП 10 ЛДС секция 2, яч.14				с отключением	г.Москва, ул. Автозаводская, 23с120
8	нет	нет	нет	ЗИЛ АРТ	КЛ 20 кВ РП 70118 сек. 2 (ОЭК) - ТП 72541 Б (ООО "Центрэлектросеть") КЛ 20 кВ РП 70118 сек. 2 (ОЭК) - ТП 72543 Б	ТР	Отключить, заземлить для монтажа системы телемеханики в РП 70118 сек.2.				с отключением	г.Москва, ул. Архитектора Щусева, 2к3
9	нет	нет	нет	Парк Легенд	РП-Энергоцентр ТП-1 Кузовной цех.	ТР	Трассировка КЛ от РП-Энергоцентр в направлении ТП-1 Кузовной цех				с отключением	г.Москва, ул. Автозаводская, 23с120
10	нет	нет	нет	Торпедо	ТП-2	ТО	выезд комиссии для приёмки нового смонтированного оборудования (встроенная ТП-2) в рамках технологического присоединения стадиона Торпедо				без отключения	г. Москва, ул. Восточная, влад. 4А
11	нет	нет	нет	Парк Легенд	РП-Энергоцентр РТП ЛДС	ТР	Отключение и отбалчивание и закачивание КЛ-10кВ яч.19 Энергоцентр в ТП-2 для проведения ремонтных работ секции №1 РТП 10 "Ледовый дворец"				с отключением	г.Москва, ул. Автозаводская, 23с120
12	нет	нет	нет	Торпедо	ТП-1	ТР	Камеры Т-1, Т-2, проведение замеров уровня шума и уровня вибраций в помещениях камер. Поочередно				с отключением	г.Москва, ул.Виктора Маслова, 2
13	да	нет	нет	П. Алексеева	КЛ-6 кВ от КРУН-6кВ в напр. ТП-3	АВР	ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 6 кВ фид 12 бета от КРУН-6 кВ до ТП-3				с отключением	г. Москва, улица Петра Алексеева, 14
14	нет	нет	нет	Симоновская	ТП-2	ТО	допуск для осмотра ГРЩ-2				без отключения	г.Москва, ул. Эдуарда Стрельцова, 2
15	нет	нет	нет	Речников	ТП-73295	ТР	РУ 0,4 кВ Секция «Б» демонтаж временного кабеля механизации				с отключением	г.Москва, ул.Корабельная, 4
16	нет	нет	нет	Парк Легенд	РП-Энергоцентр ТП-1 Кузовной цех.	ТР	ОМП УМП в ТП-1 КЛ 10кВ В ТП-1 куз.цех в яч.3 в направлении РТП-Энергоцентр яч.21 КЛ 10кВ и в направлении РТП-Энергоцентр яч.2				с отключением	г.Москва, ул. Автозаводская, 23с120