

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевого оборудования ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ" за март 2026 года

| № п/п | Вне регламента | Продленная заявка | Перенесенная заявка | Объект | Оборудование | Вид ремонта | Содержание работ | Причина отказа | Прочее примечания | Связанные ремонты | Состояние оборуования по заявке | Территории |
|-------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------------|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| 1 | Нет | Нет | Нет | Свобода | РП-12145 КТП-3 ТП-1 10кВ | ТР | В РП-12145 яч. №8 доливка масло в МВ-10кВ, ТО выключателя. | | | | с отключением | г.Москва, ул. Вятская, 47с17 |
| 2 | Нет | Нет | Нет | ЗИЛ АРТ | ТП-72542 | ТР | Для осуществления работ помещение ТП-72542 по герметизации узлов конструкций подземной части здания. | | | | без отключения | г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/15 |
| 3 | Да | Нет | Нет | ЗИЛ АРТ | ТП-72542 | АВР | Камера Т-"Б" устранение протечки потолка. | | | | с отключением | г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/15 |
| 4 | Да | Нет | Нет | П. Алексеева | КЛ-6 кВ от ТП-3 ТП-4 | АВР | ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 6 кВ | | | | с отключением | г.Москва, 2-й переулок Петра Алексеева, 5 |
| 5 | Нет | Нет | Нет | Картамазово | ТП-1287 | ТР | Переподключение с временной схемы на постоянную схему электроснабжения ЛЮС. | | | | с отключением | г. Москва, поселение Московский, д. Картамазово, уч. 16/1 |
| 6 | Нет | Нет | Нет | Торпедо | РП-10кВ | ТР | РУ-10 кВ 1 сек 10кВ. Яч. 4 Резерв | | | | с отключением | г. Москва, ул. Восточная, вл. 4А |
| 7 | Да | Нет | Нет | П. Алексеева | ПС 180 КРУН6 кВ | АВР | фид. 12 ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 6 кВ | | | | с отключением | г. Москва, улица Петра Алексеева, 14 |
| 8 | Да | Нет | Нет | Мегаполис | ТЭЦ ЗИЛ РП-1 10кВ. | АВР | фид. 4005 Бета ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 10 кВ | | | | с отключением | г. Москва, пр-т Андропова, д. 8 |
| 9 | Да | Нет | Нет | Парк Легенд | РП Энергоцентр | ТР | Ремонт секц. перемычки 10 кВ ф. "В" | | | | с отключением | г.Москва, ул. Автозаводская, 23с120 |
| 10 | Нет | Нет | Нет | ЗИЛ АРТ | ТП 72541 Б ТП 72543 Б | ТР | Отключить, заземлить для монтажа системы телемеханики в РП 70118 сек.2. | | | | с отключением | г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/15 |
| 11 | Нет | Нет | Нет | Картамазово | ТП-1285 ТП-1287 | ТО | Работы по сверлению отверстий в наружных стенах в рамках выполнения ТУ + работы по электромонтажу в ТП-1285 и ТП-1287 без подключения к действующим цепям. | | | | без отключения | г. Москва, поселение Московский, д. Картамазово, уч. 16/1 |
| 12 | Нет | Нет | Нет | Торпедо | РП-10кВ | ТР | допуск персонала ООО «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ» для проведения работ по монтажу концевых муфт 10 кВ в РП-10 кВ, в рамках технологического присоединения стадиона Торпедо. | | | | без отключения | г. Москва, ул. Восточная, вл. 4А |
| 13 | Нет | Нет | Нет | Лучи | ТП-72727 | ТР | Подключение школы по временной схеме на время ПНР. | | | | с отключением | г. Москва, ул. Производственная, вл. 6 |
| 14 | Нет | Нет | Нет | Торпедо | ТП-1 10 кВ. | ТР | Замена тепловой защитв трансформатора Т-Б, монтаж телемеханикив РУ-10кВ трансформаторная камера Т-Б, РУ-0.4кВ . | | | | с отключением | г. Москва, ул. Восточная, вл. 4А |
| 15 | Нет | Нет | Нет | Лесопарковая | ТП-46012 Т-2, Т-4 | ТР | Чистка и протяжка контактных соединений Т-2, Т-4. Уборка помещений Т-2, Т-4. | | | | с отключением | г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 170Е |
| 16 | Нет | Нет | Нет | Лесопарковая | ТП-46012 Т-1, Т-3 | ТР | Чистка и протяжка контактных соединений Т-1, Т-3. Уборка помещений Т-1, Т-3. | | | | с отключением | г. Москва, вн.тер.г муниципальный округ Чертаново Южное, ш. Варшавское, д. 170Е |
| 17 | Нет | Нет | Нет | Паршина 10 | ТП-1 Т-1, Т-3 | ТР | Чистка и протяжка контактных соединений Т-1, Т-3. Уборка помещений Т-1, Т-3. | | | | с отключением | г. Москва, ул. Паршина, д. 10 |
| 18 | Нет | Нет | Нет | Паршина 10 | ТП-2 Т-2, Т-4 | ТР | Чистка и протяжка контактных соединений Т-2, Т-4. Уборка помещений Т-2, Т-4. | | | | с отключением | г. Москва, ул. Паршина, д. 10 |
| 19 | Нет | Нет | Нет | Картамазово | ТП-1285 ТП-1287 | ТР | Работы по монтажу и подсоединение КЛ-0.4кВ для дальнейшего питания майнингового оборудования. | | | | с отключением | г. Москва, поселение Московский, д. Картамазово, уч. 16/1 |
| 20 | Нет | Нет | Нет | Торпедо | ТП-1 10 кВ. | ТР | Монтаж трансформаторов тока в сборке Ввода Б, РУ-0.4кВ. | | | | с отключением | г. Москва, ул. Восточная, вл. 4А |
| 21 | Нет | Нет | Нет | Торпедо | РП-10 кВ | ТР | Выявление места повреждения КЛ-10 кВ, направлением сущ. РП-10 кВ, 2 с.ш., 16 яч. - нов. ТП-2, Луч «Б» (фаза «Б»). | | | | с отключением | г. Москва, ул. Восточная, вл. 4А |
| 22 | Да | Нет | Нет | П.Алексеева 6 кВ | КРУН-6 | АВР | ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ 6 кВ фид 4 альфа от ПС 180 Новокунцево, фазировка | | | | с отключением | г. Москва, улица Петра Алексеева, 14 |