

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевого оборудования ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ" за апрель 2026 года

№ п/п	Вне регламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Причина отказа	Прочее примечания	Связанные ремонты	Состояние оборудования по заявке	Территории
1	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-72781	ТР	Текущий ремонт Т-1 и Т-3				с отключением	г. Москва, ул. Речников, вл. 7
2	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-72782	ТР	Текущий ремонт Т-2 и Т-4				с отключением	г. Москва, ул. Речников, вл. 7
3	Нет	Нет	Нет	П. Алексеева	ТП-3 20кВ	ТР	Текущий ремонт Т-Б				с отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
4	Нет	Нет	Нет	Картамазово	КТПн №729	ТР	Регулировка ВН-10кВ				с отключением	г. Москва, ЖК Филатов Луг
5	Нет	Нет	Нет	Торпедо	ТП-1 10 кВ	ТР	Замена тепловой защиты трансформатора Т-А, монтаж телемеханики РУ-10кВ трансформаторная камера Т-А, РУ-0.4кВ				с отключением	г. Москва ул. В. Маслова д.2
6	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП-72612	ТР	Подключение КЛ 0.4кВ				с отключением	г.Москва, ул. Лисицкого, 7с2
7	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-72735	ТР	Текущий ремонт Т-1 и Т-3				с отключением	г. Москва, ул. Речников, вл. 7 стр1
8	Нет	Нет	Нет	Речников	ТП-72735	ТР	Текущий ремонт Т-2 и Т-4				с отключением	г. Москва, ул. Речников, вл. 7 стр1
9	Нет	Нет	Нет	Митино	РП-70180	ТР	Восстановительные работы по ГРЩ-1 ТП-72820 МФК "Митино парк"				с отключением	г. Москва, ул. Дубравная 51с1
10	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-2 МФК	ТО	Техническое обслуживание систем охлаждения поочередно Т-А и Т-Б				с отключением	г. Москва, пр-кт Лихачёва, д. 15
11	Нет	Нет	Нет	Переделкино	ТП-8210	ТР	Отключение напряжения для работ во ВРУ 1 0,4кВ питающей кабеля ВРУ 1 СОШ 2100 Ввод 1 и Ввод 2				с отключением	г. Москва, д. Рассказовка
12	Нет	Нет	Нет	Симоновская	РП-6кВ Симоновская	ТР	Измерение характеристик трансформаторов тока				с отключением	г. Москва ул. Восточная вл. 6А
13	Нет	Нет	Нет	ЗилАрт	ТП-72542	ТО	Осмотр камеры трансформатора Т-Б на гидроизоляции				с отключением	г.Москва, наб. Марка Шагала, 1к2
14	Нет	Нет	Нет	Картамазово	ТП-1285	ТО	Подача напряжения на ВРУ-0,4кВ на основании актов об осуществлении технологического присоединения				с отключением	г. Москва пос. Московский ул. Картамазовские Пруды, 2к1
15	Нет	Нет	Нет	Михайлова 31	ТП-29389	ТР	Монтаж рамы для установки навесной станции, прокладка кабельной линии от РУ-0,4кВ до зарядной станции, монтаж шкафа учета, прокладка цепей учета				без отключения	г. Москва, ул. Михайлово д. 31
16	Нет	Нет	Нет	Митино	РП-70180	ТР	Восстановительные работы по ГРЩ-1 ТП-72820 МФК "Митино парк"				с отключением	г. Москва, ул. Дубравная 51с1
17	Нет	Нет	Нет	Симоновская	РП-6кВ Симоновская РУ-6кВ 2 сек.	ТР	Измерение характеристик трансформаторов тока				с отключением	г. Москва ул. Восточная вл. 6А
18	Нет	Нет	Нет	Митино	РП-70180	ТР	Чистка изоляции шинного моста и КЛ-0,4кВ в ГРЩ-1 ввод Т-2 ТП-72820 МФК "Митино парк"				с отключением	г. Москва, ул. Дубравная 51с1
19	Да	Нет	Нет	Торпедо	РП 10 кВ ТП-4	АВР	ОМП ремонт, испытания, включение, фазировка в РП 10 сек.1 яч 8 в направлении ТП-4				с отключением	г. Москва ул. Восточная вл. 6А
20	Нет	Нет	Нет	Михайлова 31	ТП-29389 Луч "Б"	ТР	1. Установка навесной зарядной станции. 2. Подключение кабелей в самой зарядной станции. 3. Монтаж счетчика электрической энергии. 4. ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАРЯДНУЮ СТАНЦИЮ.				с отключением	г. Москва, ул. Михайлово д. 31
21	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72722 Луч "А"	ТР	1. Определение возможности производства работ без отключения по подключению к РУ-0,4кВ удлиненных шин. 2. Подключение к РУ-0,4кВ удлиненных шин для монтажа трансформаторов тока. 3. Монтаж шкафа учета и прибора учета. 4. Прокладка цепей учета. 5. Подключение кабельных линий к удлиненным шинам РУ-0,4кВ ТП-72722.				с отключением	г.Москва, ул. Юлиана Семёнова, 8к1
22	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72727 РУ-0,4кВ	ТР	Подключение школы по временной схеме на время ПНР.				с отключением	г.Москва, ул. Юлиана Семёнова, 8с6
23	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72665	ТО	Заводка КЛ-0,4кВ				без отключения	г.Москва, ул., Производственная д. 8с3
24	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72665 Луч "А"	ТР	1. Определение возможности производства работ без отключения по подключению к РУ-0,4кВ удлиненных шин. 2. Подключение к РУ-0,4кВ удлиненных шин для монтажа трансформаторов тока. 3. Монтаж шкафа учета и прибора учета. 4. Прокладка цепей учета. 5. Подключение кабельных линий к удлиненным шинам РУ-0,4кВ ТП-72665.				без отключения	г.Москва, ул., Производственная д. 8с3
25	Нет	Нет	Нет	Симоновская	ТП-6	ТР	Монтаж трансформаторов тока 0,4кВ на кабель от Т-А до ШРПН-0,4кВ.				с отключением	г. Москва ул. Восточная вл. 6А
26	Нет	Нет	Нет	Симоновская	ТП-7	ТР	Монтаж трансформаторов тока 0,4кВ на кабель от Т-Б до ШРПН-0,4кВ.				с отключением	г. Москва ул. Восточная вл. 6А
27	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72515	ТР	Отключение электроэнергии 2-х вводов одновременно с ТП-72515 в сторону ВРУ-5.1 по адресу: ул. Производственная, д.12.1,				с отключением	г.Москва, ул. Производственная д.12с5
28	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП-72542	ТО	Осмотр ТП-72542 по герметизации узлов конструкций подземной части здания.				без отключения	г.Москва, наб. Марка Шагала, 1к2
29	Нет	Нет	Нет	Картамазово	ТП-1286	ТР	Отключение КЛ-0,4 кВ в направлении ЛЮС. По обоим лучам для устранения дефектов.				с отключением	г. Москва пос. Московский ул. Картамазовские Пруды, 2к2