

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевого оборудования ООО "ЦЕНТРЭЛЕКТРОСЕТЬ" за август 2026 года

№ п/п	Вне регламента	Продленная заявка	Перенесенная заявка	Объект	Оборудование	Вид ремонта	Содержание работ	Причина отказа	Прочее примечания	Связанные ремонты	Состояние обоудования по заявке	Территории
1	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП-72614	ТР	Монтаж телемеханики в ТП-72614 луч А, замена тепловой защиты Т-А				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/15
2	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП-72614	ТР	Монтаж телемеханики в ТП-72614 луч Б, замена тепловой защиты Т-Б				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/15
3	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-1 К.Ц.	ТР	РМЕ сек.1-10кВ функция №13 фид. 10А произвести замену трансформаторов тока.				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
4	Да	Нет	Нет	Хроматограф	КЛ-6кВ ф.13Г	АВР	ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ-10 кВ фид. 13Г				С отключением	г. Москва, ул. Верхние Поля, 48Ас3
5	Нет	Нет	Нет	П. Алексеева	фид. 4 альфа	ТР	Вынос одной кабельной линии 6 кВ направлением ПС180 ф.4а – ТП – 2 с территории строительства Объекта: «Офисный центр OF4 с подземной стоянкой. Этап 2»				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
6	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-1 К.Ц.	КР	Монтаж испытание КЛ 10кВ от СП-1 яч.2 до ТП-1 КЦ.				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
7	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-2 К.Ц.	КР	Монтаж испытание КЛ 10кВ от ТП-1КЦ до ТП-2 КЦ.				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
8	Нет	Нет	Нет	ЗИЛ АРТ	ТП-72761	ТР	Монтаж телемеханики в ТП-72761 луч "А" и "Б"поочередно.				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, вл. 23/15
9	Да	Нет	Нет	Митино	РП-70180 20кВ.	АВР	ОМП, ремонт, испытание, включение КЛ-20 кВ фазировка.фид. 70180 Бета				С отключением	г. Москва, ул. Дубравная, 51с1
10	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-2 Кузовной цех	ТР	Произвести замену оборудования в яч. 3.				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
11	Да	Нет	Нет	Парк Легенд	РП-Энергоцентр	АВР	После АО: Т-1.2. Ремонт испытания включение.				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23
12	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-2 Кузовной цех	КР	Демонтаж 1 секции 10 кВ КСО и монтаж новой секции РМЕ-6				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
13	Нет	Нет	Нет	Петра Алексеева	ПС 180 КРУН-6кВ	ТР	Отключение фидера 4 альфа, для устранения замечаний в КРУН-10801				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
14	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева	ТП-А	ТР	Текущий ремонт Т-1и Т-2. Уборка помещений камеры трансформаторов.				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
15	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева	ТП-Б	ТР	Текущий ремонт Т-1и Т-2. Уборка помещений камеры трансформаторов.				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
16	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева	ТП-5	ТР	Текущий ремонт Т-1и Т-2. Уборка помещений камеры трансформаторов.				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
17	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева	ТП-6	ТР	Текущий ремонт Т-1и Т-2. Уборка помещений камеры трансформаторов.				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
18	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева	ТП-7	ТР	Текущий ремонт Т-1и Т-2. Уборка помещений камеры трансформаторов.				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
19	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева	ТП-3	ТР	Текущий ремонт Т-1и Т-2. Уборка помещений камеры трансформаторов.				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
20	Нет	Нет	Нет	П.Алексеева	ТП-4	ТР	Текущий ремонт Т-1и Т-2. Уборка помещений камеры трансформаторов.				С отключением	г. Москва, ул. П. Алексеева вл.12а
21	Нет	Нет	Нет	Парк Легенд	ТП-2 Кузовной цех	ТО	Отключить яч.8 в ТП-2 для проведения ТО секции №1 РТП 10 "Ледовый дворец"				С отключением	г. Москва, ул. Автозаводская, 23с120
22	Нет	Нет	Нет	Торпедо	РП-10	ТО	Включение под НАГРУЗКУ ТРАНСФОРМАТОРОВ В двух новых ТП 10кВ. ТП-106007 и ТП-106008 с опломбировкой ТТ и проверкой ПУ.				С отключением	г. Москва, ул. В. Маслова д.2
23	Нет	Нет	Нет	Мегаполис	ТП-1, ТП-2	ТР	26.08.2026 в период с 06:00 до 08:00 отключить в ТП1 тр-тр 1.1, ТП1 тр-тр 1.4, ТП2 тр-тр 2.1, ТП2 тр-тр 2.3. 27.08.2026 в период с 06:00 до 08:00 включить в ТП1 тр-тр 1.1, ТП1 тр-тр 1.4, ТП2 тр-тр 2.1, ТП2 тр-тр 2.3., отключить в ТП1 тр-тр 1.2, ТП1 тр-тр 1.3, ТП2 тр-тр 2.2, ТП2 тр-тр 2.4. 28.08.2026 в период с 06:00 до 08:00 включить в ТП1 тр-тр 1.2, ТП1 тр-тр 1.3, ТП2 тр-тр 2.2, ТП2 тр-тр 2.4				С отключением	г. Москва, проспект Андропова, д.8
24	Нет	Нет	Нет	Лучи	ТП-72518	ТР	1 секция 0.4 кВ.Осмотр и устранения неисправного рубильника кл-0.4кВ Зарядной станции .				С отключением	г. Москва, ул. Производственная, вл.6